

# Produktdatenblatt Regelung DE

Solvis GmbH  
 Grotrian-Steinweg-Str. 12  
 38112 Braunschweig

**Bestimmung des Gerätes, Normen, Spezifikationen und besondere zu treffende Vorkehrungen:**

Siehe Montageanleitung

**zeichnungsberechtigte Person**



*i. V. Claas Rühling*

## Reglerwerte

	Symbol	SolvisControl / SolvisVital SC2 / FWS	SolvisControl SC2-WP	SolvisDirekt SD	XL-Control XL
Temperaturreglerklasse	MCC [-]	VI	VII	VI	None
Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raum-heizungs-Energieeffizienz	$\eta_+$ [%]	4,0	3,5	4,0	0,0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	solstandby [W]	5,00	5,00	10,00	5,00

